Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach

Szamotuły, 10.01.2025 r.

ON-HK.903.24.2025

Wójt Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2024.416 t.j.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j.) oraz § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) przekazuje **okresową ocenę jakości wody** przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej konsumentom z wodociągu publicznego **Duszniki.**

Ocena okresowa została wydana po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w okresie od 16.01.2024 r. do 09.12.2024 r.

- nr P/0/12/2023/190/FM/3 z dnia 23.01.2024 r.
- nr P/0/01/2024/860/FM/9 z dnia 01.02.2024 r.
- nr P/0/01/2024/860/FM/6 z dnia 01.02.2024 r.
- nr P/0/01/2024/860/FM/5 z dnia 01.02.2024 r.
- nr N/0302/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 13.02.2024 r.
- nr N/0302/2024/LB-WiPF/PM/z dnia 13.02.2024 r.
- nr P/0/12/2023/191/FM/1 z dnia 16.02.2024 r.
- nr P/0/05/2024/93/FM/1 z dnia 17.05.2024 r.
- nr P/0/02/2024/530/FM/3 z dnia 17.05.2024 r.
- nr N/1815/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 17.05.2024 r.
- nr N/1815/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 17.05.2024 r.
- nr N/1815/2024/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 14.05.2024 r.
- nr OL-W.903.519.2024 z dnia 10.05.2024 r.
- nr P/0/02/2024/531/FM/4 z dnia 25.06.2024 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 8 | 64-500 Szamotuły
Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
tel. 61 2921534 | 61 2927787
sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
NIP 787-15-62-897 | REGON 000655267
www.gov.pl/web/psse-szamotuly
psseszamotuly/SkrytkaESP

- nr P/0/02/2024/539/FM/1 z dnia 20.08.2024 r.
- nr N/3514/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 26.08.2024 r.
- nr N/3514/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 26.08.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/5 z dnia 07.11.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/7 z dnia 08.11.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/8 z dnia 12.11.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/6 z dnia 08.11.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/3 z dnia 06.11.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/2 z dnia 06.11.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/1 z dnia 06.11.2024 r.
- nr P/0/10/2024/347/F/C/4 z dnia 06.11.2024 r.
- nr P/0/11/2024/109/FM/3 z dnia 25.11.2024 r.
- nr P/0/11/2024/109/FM/2 z dnia 25.11.2024 r.
- nr P/0/11/2024/109/FM/1 z dnia 25.11.2024 r.
- nr P/0/11/2024/109/FM/4 z dnia 25.11.2024 r.
- nr N/5070/2024 z dnia 27.11.2024 r.
- nr N/5628/2024 z dnia 17.12.2024 r
- nr P/0/02/2024/540/FM/1 z dnia 18.12.2024 r.

w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, a także na podstawie prowadzonego zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach **stwierdził że**, w okresie od 16.01.2024 r. do 09.12.2024 r. jakość wody spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach zaznacza, że w wyżej wymienionym okresie zdarzyło się chwilowe, punktowe przekroczenie twardości ogólnej w badanej wodzie tj. w próbie wody pobranej na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr P/0/12/2023/190/FM/3 z dnia 23.01.2024 r. – oznaczona wartość – 510 ±100 mg/l CaCO3 (norma od 60 do 500 mg/l CaCO3). Badanie kontrolne wykonane w dniu 25.01.2024 r. nie wykazało przekroczeń norm sanitarnych – uzyskano wartość 350 ±70 mg/l CaCO3 (norma od 60 do 500 mg/l CaCO3) – sprawozdanie nr P/0/01/2024/860/FM/9. W tej samej próbie wody odnotowano wzrost stężenia żelaza- oznaczona wartość 250±100 µg/l (norma do 200 µg/l) oraz wzrost mętności wody – oznaczona wartość 1,1 NTU. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294) wskazuje mętność wody jako parametr akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, przy czym zalecany zakres wartości do 1 NTU. Zarządzający wodociągiem publicznym Duszniki wprowadził działania naprawcze w postaci płukania sieci wodociągowej i w dniu 25.01.2024 r. pobrano kontrolne próbki wody w zakresie parametrów grupy A poszerzonych o oznaczenie stężenia żelaza, manganu, magnezu, wapnia i twardości z trzech punktów monitoringowych, Badania wody nie wykazały przekroczeń obowiązujących norm sanitarnych wskazanych w ww. rozporządzeniu.

Kolejne badania wody pobrane w dniu 30.11.2024 r w ramach kontroli wewnętrznej w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej wykazały chwilowy wzrost stężenia żelaza na SUW Duszniki- oznaczona wartość 400±180 µg/l (norma do 200 µg/l)- sprawozdanie z badań P/0/10/2024/347/FM/C/1 z dnia 06.11.2024 r. Po wdrożonych przez zarządzającego wodociągiem publicznym Duszniki działaniach naprawczych i kontrolnym poborze prób wody do badań laboratoryjnych w dniu 14.11.2024 r. jakość wody uległa poprawie i odpowiadała normom sanitarnym.

Poza wymienionymi chwilowymi przekroczeniami jakość wody w wodociągu publicznym Duszniki spełniała w zakresie przebadanych w próbkach parametrów wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

W okresie od 16.01.2024 r. do 09.12.2024 r. wykonano 32 analizy laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody. Próbki wody pobierane były z punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej oraz z punktu poboru wody uzdatnionej w budynku stacji uzdatniania wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szamotułach
z up. inż. Alina Dubińska-Pszczoła
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują :
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
1. Komunalny Zakład Budżetowy
   ul. Szamotulska 16, 64-550 Duszniki

KCH/MK

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl, tel. 61 2921534

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 , poz.416 t.j.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r, nr 14, poz.67 ze zm.)