Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szamotułach

Szamotuły, 18 marca 2026 r.

ON-HK.903.102.2026

Sprawę prowadzi: Dominik Jackowiak
+48 61 29 27 787
higiena_komunalna.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Duszniki za 2025 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach, działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz bieżących i okresowych ocen jakości wody w poszczególnych wodociągach, dokonał obszarowej oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność Gminy Duszniki. Podstawę zaopatrywania w wodę wszystkich wodociągów stanowią ujęcia wód podziemnych.

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Duszniki jest Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach.

1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Kaźmierz

L.p.	Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody m^3 /d	Liczba ludności zaopatrującej w wodę	Końcowa ocena jakości wody w 2025 r.	Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody
1.	Duszniki	722,38	4381	odpowiada wymaganiom	- napowietrzanie – metoda fizyczna (aeracja); - filtracja – metoda fizyczna – filtry (odżelaziacze, odmanganiacze); - dezynfekcja stała – metodą chemiczną (chlorator) – podchloryn sodu
2.	Sarbia	902,65	3800	odpowiada wymaganiom	- napowietrzanie – metoda fizyczna (aeracja); - filtracja – metoda fizyczna – filtry (odżelaziacze, odmanganiacze); - dezynfekcja stała – metodą chemiczną (chlorator) – podchloryn sodu

3.	Kunowo	323,45	1184	odpowiada wymaganiom	- napowietrzanie – metoda fizyczna (aeracja), - filtracja – metoda fizyczna – filtry (odżelaziacze, odmanganiacze), - dezynfekcja stała – metodą chemiczną (chlorator) – podchloryn sodu

2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, prowadzone działania naprawcze i prowadzone działania administracyjne

W oparciu o § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, że w związku z prowadzonym monitoringiem jakości wody w 2025 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej 15 prób wody wodociągowej (w tym badania kontrolne) celem określenia jej jakości i przydatności do spożycia przez ludzi. W badanych próbkach oznaczano parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Próbki wody zostały pobrane do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia na 2025 rok, zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z Protokołem Uzgodnień i badaniami kontrolnymi producent wody pobrał 27 próbek wody (w tym badania kontrolne), które wykonano w laboratorium akredytowanym, posiadającym zatwierdzony system jakości prowadzonych badań wody. Po otrzymaniu sprawozdań z badań wody wydawano bieżące oceny jakości wody. Dla wszystkich wodociągów za 2025 r. wydano oceny okresowe. Nie zachodziła potrzeba wydawania decyzji na poprawę jakości wody.

W opisywanym okresie sprawozdawczym w wodociągu publicznym Kunowo zgodnie z raportem z badań nr 78697/LB/2025 odnotowano chwilowy, punktowy wzrost stężenia manganu w ilości 62,2 µg/l (norma50 µg/l). Zarządzający wprowadził działania naprawcze i pobrał kontrolne próbki badań, które nie potwierdziły ww. przekroczenia – wyniki prawidłowe. Poza wymienionym chwilowym wzrostem stężenia manganu jakość wody w wodociągu publicznym Kunowo, a także w wodociągu publicznym Duszniki oraz Sarbia spełniała w zakresie przebadanych w próbkach parametrów wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wszystkie wodociągi na koniec 2025 roku zostały ocenione jako odpowiadające wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dla wszystkich wodociągów wydano oceny okresowe, dla wodociągu Sarbia oraz Kunowo wydano decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz we wszystkich wodociągach przeprowadzono kontrolę sanitarną urządzeń wodociągowych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

3. Zgłaszane reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W dniu 10.01.2025 r. do tut. organu podczas rozmowy telefonicznej zgłoszono informację o pogorszeniu jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Duszniki w związku z wystąpieniem świądu skóry. Zarządzający wodociągiem w dniu 13.01.2025 r. wykonał badania wody w zakresie monitoringu przeglądowego w pięciu punktach kontrolnych, w tym w punkcie wskazanym przez osobę zgłaszającą interwencję. Sprawozdania z badań nie wykazały przekroczeń. Dla pozostałych dwóch wodociągów nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Agnieszka Jachnik
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szamotułach

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Duszniki
   ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
2. aa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl, tel. 61 2921534.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 , poz.416 t.j.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r, nr 14, poz.67 ze zm.).