

Duszniki, dn. 13.03.2019 r.

**INSTALCOMPACT SP. Z O.O.**  
**UL. WIERZBOWA 23**  
**62-080 TARNOWO PDG.**

**GK/WO/7039/10/2019**

W związku z prowadzonym przetargiem dotyczącym budowy przepompowni ścieków sanitarnych wraz z komorą krat w Grzebienisku, przy ul. Kasztanowej na terenie działek ewidencyjnych 332/20 i 332/17 udziela się odpowiedzi na zadane pytania:

1. Średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni powinna wynosić DN2000 mm.
2. Producentem istniejącego systemu monitoringu jest firma HYDRO-MAKRO Jarocin (INVENTIA MT-202 modem GPRS).
3. Wpięcia dokona pracownik HYDRO-MAKRO (kontakt).
4. Przepompownia może być wyposażona w zasuwę klinowe (projekt).
5. Może być jeden żuraw, jeśli będą te same podstawy oraz będzie można wykorzystać i przy przepompowni i przy kracie.
6. Komunalny Zakład Budżetowy stosuje przepływomierze ABB Water Master FEV 121100V1S4SZB 1A1A1A2A1A1.
7. Jeżeli są znane nazwy firm podwykonawców to prosimy o podanie ze względów serwisowych.
8. Przedłużamy termin wykonania umowy do 10.06.2019 r.

**K I E R O W N I K**  
Komunalnego Zakładu Budżetowego  
mgr inż. Tomasz Spączka

